

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Оренбургской области
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Сорочинского городского округа,
 Тоцкому и Красногвардейскому районам
 461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1 эл. адрес: ogpn_sor@mail.ru

Предписание № 142/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
 (полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
 "Детско-юношеская спортивная школа" г.Сорочинска Оренбургской области
 владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Сорочинска и Сорочинского района по пожарному надзору № 142 от 23 сентября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 123-ФЗ "О пожарной безопасности"

с 06 октября по 21 октября 2016г. проведена проверка начальником отделения ОНД и ПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам майором внутренней службы Атамановым М.А.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку, территории, зданий и помещений по адресам: Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Ворошилова, 22, ул.Ворошилова, 11

наименование объекта надзора и его адрес)
 совместно с директором МБУДО «ДЮСШ» Макарычевым Вячеславом Алексеевичем
 (указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленные разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ (отсутствует следующая информация: за действия при обнаружении пожара не назначены конкретные должностные лица учреждения).	п.2 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.11.17г.	
2.	По направлению движения к пожарным гидрантам, являющиеся источником противопожарного водоснабжения, на фасаде здания учреждения отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.11.17г.	
3.	Руководителем организации не обеспечено наличие на льдах помещений складского и производственного назначения (вентиляционной) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.08 г. N 123.	п.20 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.11.17г.	
4.	Не на все порошковые огнетушители заведены эксплуатационные паспорта.	п. 478 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №	01.11.17г.	

		390); п.4.3.6. СП 9.13.130.2009		
5.	Не осуществляется, с периодичностью не менее 1 раз в квартал, осмотр и проверка порошковых огнетушителей (отсутствуют соответствующие записи в имеющихся эксплуатационных паспортах).	п. 478 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п.4.3.6. СП 9.13.130.2009	01.11.17г.	
6.	В противопожарных перегородках 1-го типа, отделяющие помещения для хранения горючих материалов и электрощитовых от смежных помещений предусмотрены не противопожарные (деревянные) двери с пределом огнестойкости менее EI 30 (30 минут).	п.п.5.14*, 7.20. СНИП 21-01-97*; п.6.27 СНИП 31-06-2009	01.11.17г.	
7.	Отсутствуют ограждения выходной площадки второго эвакуационного выхода из залного помещения физкультурно-оздоровительного комплекса, при высоте площадки и марша от уровня земли более 45см.	п. 33 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); п.6.28*. СНИП 21-01-97*; п.5.5 СНИП 31-06-2009; п.6.5 СП 118.13330.2012;	01.11.17г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР по Сорочинскому городскому округу,
Топскому и Красногвардейскому районам - УНД и ПР ГУ МЧС России по
Оренбургской области Атаманов М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 21 ” октября 20 16 г.



Предписание для исполнения получил:

М.А. Макарычев
(подпись)

Директор МБУДО «ДЮСШ»
(должность)

Макарычев В.А.
(фамилия, инициалы)

“ 21 ” 10 20 16 г.

Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999